



Le, 15/12/2023 00:00:00,

CC MONTESQUIEU

**Nom du demandeur : GROUPE CTI**

**Adresse du terrain : route de Bernin**

**Commune : MARTILLAC**

**N° dossier : PA 033 274 23 00004**

### **Avis dématérialisé SUEZ EAU FRANCE**

**Eau potable :** Le projet pourra être alimenté par un raccordement sur la canalisation existante. Un compteur général pourra être posé à l'entrée du projet (sauf si la collectivité et/ou le syndicat des eaux souhaite l'intégration des réseaux à leur patrimoine ou passer une convention). Dans ce cas, la facture de la consommation sera adressée au maître d'ouvrage de l'opération et une convention pourra être créée en équipant tous les branchements de compteurs divisionnaires.

Un document annexe avec des renseignements complémentaires est joint au courrier. Le projet nécessite la création d'un branchement spécifique pour assurer la défense incendie privé. Un comptage sera positionné en limite public/privé.

**Assainissement :** Il n'existe pas de réseau gravitaire au droit du terrain, le projet pourrait être raccordé par la pose d'un poste de relevage privé avec la création d'un refoulement allant jusqu'à la station d'épuration. Un regard avec clapet et vanne sera positionné en limite domaine public privé. Cette solution est sous réserve de la validation de la collectivité.

Un document annexe avec des renseignements complémentaires est joint au courrier. En parallèle, des travaux de création de branchement, le demandeur devra régler à la collectivité (mairie ou syndicat selon les cas) la PFAC qui est la Participation au Financement de l'Assainissement Collectif. Cette redevance non fiscale est destinée au financement des projets en matière d'assainissement.